aspe.ASP_ENNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0028622.07-04-2021

BARRAFRANCA 07/04/2021

protocollo.generale@pec.asp.enna.it

UFFICIO

Dipartimento di Prevenzione

U.O.C. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E SANITA' PUBBLICA
PRESIDIO DI BARRAFRANCA
TEL. 0934404017 – FAX 0934404019
email: igienepubblica.barrafranca@asp.enna.it

AL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
tecnico.vg@comune.pec.it

riscontro a: prot. az. I.n. 16310 del 26. 02. 2021 e n. 24724 del 25.3.2021
e a Vostro prot. n.3061 partenza del 26.02.2021 e n. 4523 partenza del 25.03.2021

Parere n. 05/EN21

RILASCIO PARERE IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA SEGUENTE OPERA PUBBLICA:

- REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO DI CALCIO A 5 E PARCHEGGIO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA SIMETO E VIA CUSMANO - COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE -

Vista l'istanza, prot. n.3061 partenza del 26/02/2021, a firma del RUP Geom. Rosario Alaimo del Comune di Valguarnera Caropepe, tendente ad ottenere il parere igienico-sanitario di cui sopra, e valutati i documenti integrativi

PER QUANTO DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA, TRA CUI QUELLE EMANATE DAL CONI

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

E ALLE SEGUENTI CONDIZIONI :

- I MURETTI DI CONTENIMENTO, POSTO A MONTE E A VALLE DEL CAMPETTO, DEVONO ESSERE DOTATI DI VESPAIO E CANALETTA. QUELLO POSTO A MONTE , PRIORITARIAMENTE PER LIMITARE INFILTRAZIONI DI RISALITA NEL CAMPETTO STESSO ;
- REGIMENTARE LE ACQUE METEORICHE DEL PARCHEGGIO E DEL CAMPETTO. QUEST'ULTIMO DOVRÀ AVERE UNA MINIMA PENDENZA(STRATO SEMIPERMEABILE), VERSO IL LATO O I LATI DOVE VERRANNO SISTEMATE LE CADITOIE ;
- SE NON SI DISPONE DI ALTRI AMBIENTI NELLE VICINANZE, PREVEDERE UNA TETTOIA, ADIACENTE INGRESSO CONTAINER (COME PROTEZIONE PER GLI ATLETI IN CASO DI CONDIZIONE METEORICHE AVVERSE)

IL DIRIGENTE MEDICO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DR.SSA ARCANGELA STRAZZANTI

REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA PRESIDIO DI BARRAFRANCA